



Prefeitura de Caruaru

GP - Gabinete da Prefeita

19 de de 2021

Ofício 1.745/2021

Destinatário

Bruno Henrique Silva de Oliveira -

Assunto: **Resposta ao Requerimento nº 1.299/2021**

Excelentíssimo Senhor
Bruno Henrique Silva de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Caruaru-PE

Cumprimentando-o, em resposta ao Requerimento nº 1.299/2021 - pedido de informação de autoria do Vereador Fagner Fernandes, encaminho em anexo as informações solicitadas.

Atenciosamente,

—

Raquel Lyra
Prefeita de Caruaru

Anexos:

Memorando 10766.pdf

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Raquel Teixeira Lyra Lucen...	19/04/2021 19:43:48	ICP-Brasil RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA CPF 027.929.794-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **A1ED-AF08-F425-D35C**



Memorando 10.766/2021



De: **Hélder Breno Feitoza** Setor: **SMS - Secretaria de Saúde**

Despacho: **2- 10.766/2021**

Para: **GP - SE - Secretaria Executiva AC: Waldenia Agny Torres de Lucena**

Assunto: **Encaminha Requerimento nº 1.299/2021 - pedido de informação**
Caruaru/PE, 19 de Abril de 2021

Ilustríssima Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho por meio deste, em resposta ao Requerimento nº 1.299/2021, do vereador Fagner Fernandes, que pede informações sobre fornecimento de oxigênio. Seguem respostas dos questionamentos encaminhados:

a) Como está o fornecimento de oxigênio nas unidades de saúde do município de Caruaru?

O abastecimento das unidades está sendo realizado de forma regular, em média duas vezes por semana ou de acordo com a necessidade da demanda.

b) Quais as medidas estão sendo adotadas para não acontecer a falta de oxigênio?

Após a Secretaria ter tomado ciência do fato acontecido no Amazonas, a Secretaria Municipal de Saúde realizou comunicação com a empresa fornecedora de gases medicinais, solicitando informações quanto a possibilidade de descontinuidade no abastecimento através do Ofício 001/2021- SEPLAG. Em resposta, a empresa informou que não haveria nenhuma descontinuidade no abastecimento dos gases medicinais na rede de saúde de Caruaru. A secretaria ainda realizou um novo certame para garantir o aumento da demanda no consumo de oxigênio devido a expansão da rede de saúde, o processo foi realizado no último dia 05 de abril.

c) Apresentar plano de abastecimento oxigênio:

A regularidade do abastecimento é condicionada ao consumo das unidades.

d) Quantas empresas de fornecedoras de insumos (oxigênio) a prefeitura tem no cadastro?

A empresa que fornece atualmente é a empresa White Martins. Vencedora do certame realizado em 2019.

e) Qual quantidade de cilindros de oxigênio nas unidades de saúde?

Parte das unidades são abastecidas com tanques de criogênico de oxigênio Líquido (UPA Boa Vista, UPA Vassoural e Hospital Manoel Afonso), e parte das Unidades com Torpedos de oxigênio. Atualmente a Secretaria conta com aproximadamente 150 torpedos de oxigênio na rede de saúde.

Atenciosamente,

—
Hélder Breno Feitoza

Secretário de Saúde