



## GABINETE DO VEREADOR MANO DO SOM

### INDICAÇÃO /2024

Indico à Mesa Diretora desta Casa Legislativa, depois de ouvido o Plenário e cumpridas às formalidades regimentais, seja encaminhado veemente apelo a **COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO – CELPE** para que se proceda com o serviço de Extensão de Rede elétrica, localizado:

**Sítio Encanto (ao lado da Faculdade Uninassau)**

### JUSTIFICATIVA

Venho requerer que seja realizada a ligação de iluminação pública, pois a população sofre com a falta de iluminação no local, deixando os moradores expostos à insegurança e riscos. Assim, solicito a mesma como forma de restaurar a segurança e tranquilidade dos moradores.

Neste sentido, a prestação dos serviços públicos indicados nesta propositura, com a brevidade necessária, resultará na melhoria da qualidade de vida da população dessa comunidade, garantindo segurança, dignidade da pessoa humana, entre vários outros, maior conforto, saúde e harmonia para os moradores.

**De Ciência: Aos acima citados, a todos os órgãos da imprensa em geral.**

Sala das Sessões, da Câmara de Vereadores, 16 de agosto de 2024.

**AUTOR**

**ANEXO:**



www.neoenergia.com  
Ligue grátis 116

BT RESIDENCIAL  
CLASSIFICAÇÃO:

MACIEL REGINALDO DA SILVA  
NOME DO CLIENTE:

CPF: 072.929.954-62

SI ENCANTO 56 -F  
ENDEREÇO:

SITIO ENCANTO/CARUARU RURAL  
55002-970 - CARUARU PE

DIANTE - DOCUMENTO AUTORIZADO PARA  
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA RENTONICA

000594737  
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife - PE. CEP 50050-902  
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est.

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

Cacy Mondrino - Mondrino  
TIPO DE FORNECEDOR

**CÓDIGO DA INSTALAÇÃO**  
0007197685

**CÓDIGO DO CLIENTE**  
7051050341

**08/2024 ANO**

**TOTAL A PAGAR 533,47**

**VENCIMENTO 16/08/2024**



Nota fiscal nº 320307769 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 10/08/2024

Consulte pela chave de acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:  
2624 0810 8359 3200 0108 8600 0320 3077 6910 4519 9733

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail utilizando o qr code no verso da fatura

|                      |      | 11/07/2024       | 10/08/2024    | 30         | 11/09/2024      |
|----------------------|------|------------------|---------------|------------|-----------------|
| DATAS DE LEITURAS    |      | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LEITURA |
| Consumo TUSD         | KVAH | 478,00           | 0,44000000    | 0,44000000 | 0,44000000      |
| Consumo TE           | KVWH | 478,00           | 0,44000000    | 0,44000000 | 0,44000000      |
| Acrés. Band. AMARELA |      |                  | 7,87          |            |                 |
| Ilum. Púb. Municipal |      |                  | 49,27         |            |                 |
| ICMS-CDE NF311580583 |      |                  | 9,82          |            |                 |
|                      |      |                  |               | PIS 12     |                 |
|                      |      |                  |               | COFINS 18  |                 |
|                      |      |                  |               | BASIS 23   |                 |
|                      |      |                  |               | ICMS 18    |                 |
|                      |      |                  |               | 20,50      |                 |
|                      |      |                  |               | 52,73      |                 |
|                      |      |                  |               | 0,41080000 |                 |
|                      |      |                  |               | 42,88      |                 |
|                      |      |                  |               | 0,33820000 |                 |



## PODER LEGISLATIVO DE CARUARU

CASA JORNALISTA JOSÉ CARLOS FLORÊNCIO



### INSPEÇÃO EM INSTALAÇÃO DE BAIXA TENSÃO - IIBT

0144820/2021

Unidade

Nº Conta Contrato:

1ª VISITA

Nº da NS:

4504069676

Prezado Cliente,  
Mediante visita técnica à sua instalação, deixamos de efetivar o serviço solicitado em virtude da(s) irregularidade(s) assinalada(s) abaixo com "X". Solicitamos que após a correção da(s) irregularidade(s) assinalada(s) neste documento, seja comunicada à Celpe através do 116 ou de seus agentes credenciados, informando o número da nota de serviço ou número da conta contrato.

#### DISJUNTOR DE PROTEÇÃO

Utilizar disjuntor de corrente Unipolar ☐ 16A ☐ 20A ☐ 25A ☐ 32A Tripolar ☐ 50A ☐ 63A ☐ 75A ☐ 100A ☐ 125A

☐ Fixar disjuntor e caixa do disjuntor conforme padrão de entrada padronizado

#### ELETRODUTO PARA RAMAL DE ENTRADA

Utilizar eletroduto PVC rígido rosqueável: ☐ 25mm ☐ 40mm ☐ 50mm Utilizar eletroduto aço rígido rosqueável: ☐ 25mm ☐ 32mm ☐ 40mm

☐ Retificar curvas ramal de entrada (máximo 3 curvas ou 270°).

☐ Colocar curva de 180° (bengala) em PVC 10cm acima do rack.

☐ Instalar eletroduto abaixo, à esquerda ou à direita.

#### POSTE E FIXAÇÃO DO RAMAL DE LIGAÇÃO

☐ Fixar eletroduto com braseadeira ou fita

☐ Instalar/Substituir o rack/ofhal

☐ Fixar eletroduto com arame de aço galvanizado

☐ Instalar pontalete - altura adequada

☐ Liberar espaço para ramal de ligação (árvore)


☐ Reforçar poste/pontalete (base/profunda)

Instalar poste DT ou circular Consumidor Monofásico ☐ 75/7 ☐ 75/8

Consumidor Trifásico ☐ 75/8 ☐ 100/8 ☐ 200/8 ☐ 300/8

☐ Ramal de ligação não possui distância mínima de 1,20m de janelas/varandas

#### PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA



| ITEM | DESCRIÇÃO                            |
|------|--------------------------------------|
| 1    | Curva de 180° Eletroduto PVC Entrada |
| 2    | Eletroduto PVC reto                  |
| 3    | Luva para Eletroduto PVC             |
| 4    | Curva de 90° - Eletroduto PVC        |
| 5    | Arruela Metálica                     |
| 6    | Bucha Metálica                       |
| 7    | Caixa de Medição com Tampa de Vidro  |
| 8    | Caixa para Disjuntor Termomagnético  |
| 9    | Disjuntor Termomagnético             |
| 10   | Eletroduto para Aterramento          |

☐ Casa fechada

☐ Quadro danificado ☐ Quadro fechado

Preparar padrão ☒ Monofásico ☐ Trifásico ☐ Ligação Provisória

Instalar padrão voltado para via pública ☐ Muro ☐ Fachada ☐ Poste

☐ Imóvel com duas entradas de energia

☐ Necessário adição de fase (obra)

☒ Distância superior a 40m da rede (obra)

☐ Transformador não atende a carga instalada (obra)

☐ Apresentar projeto (mais de 5 unidades consumidoras ou carga instalada superior a 50 kW)

#### CAIXA DE MEDIÇÃO

☐ Instalar buchas/arruelas nas conexões da caixa.

☐ Instalar caixa com altura 1,6m +/- 10cm piso/topo.

☐ Embutir/Fixar eletroduto.

☐ Instalar caixa do medidor conforme padrão distribuidora.

Instalar caixa padrão ☐ Monofásica ☐ Polifásica ☐ Metálica (carga instalada entre 60,1 e 75 kW)

#### ATERRAMENTO

Instalar condutor de cobre nu ou isolado (fio terra). ☐ 6mm² ☐ 10mm²

☐ Instalar eletroduto PVC diâmetro 20mm para fio terra.

☐ 16mm² ☐ 25mm²

☐ Fixar fio aterramento com conector padrão Celpe.

☐ Conjugador caixas com eletroduto rosqueável.

☐ Colocar haste de aterramento 2,4m com conector.

☐ Instalar caixa de inspeção/tubo PVC 150mm²

#### OUTROS ITENS NÃO CODIFICADOS

POSTE DA REDE COM DISTANCIA MAIOR DE 40 MTS  
NECESSARIO OBRA

Data de Inspeção:

20/05/24

Executor:

ETC

Matrícula:

6111

Cód. Executor:

Assinatura:

[Assinatura]

Nome Resp.:

Assinatura:

RG/CPF/CNPJ:

Fone:

Estamos disponíveis para mais informações e esclarecimentos através dos nossos canais de atendimento através do 116 e site.

Confira no nosso site as normas para a instalação correta e segura do seu padrão, acesse: [www.celpe.com.br](http://www.celpe.com.br)

Conte sempre com a gente!



